

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 4295/88

enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SYSTEM SP 35000, SP 95000, SP 76500 och SP 976500 – A 30/EI 30 Glasat vägg- och dörrparti

Innehavare	Stålprofil AB, Box 37, 447 22 Vårgårda Tel: 0322-62 50 60, Fax: 0322-62 18 68 E-post: info@stalprofil.se, Hemsida: www.stalprofil.se, Organisationsnr: 556303-4346						
Produkt	SYSTEM SP 35000 och SP 76500, glasat vägg- och dörrparti av stål samt SP 95000 och SP 976500, glasat vägg- och dörrparti i rostfritt stål, max storlek dörrparti BxH 2500×2645 mm, max storlek väggparti BxH 10000×3450 mm, A 30/EI 30.						
Avsedd användning	Brandavskiljande, raka, glasade vägg- och dörrpartier						
Handelsnamn	Stålprofil system SP 35000, SP 95000, SP 75000, SP 975000, SP 76500 och SP 976500						
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): <table><tr><td>Brandteknisk klass A 30 (dörr med spröjs eller mittband)*</td><td>5:6214</td></tr><tr><td>Brandteknisk klass EI 30 (dörr utan spröjs eller mittband)</td><td>5:221</td></tr><tr><td>Brandteknisk klass EI 30 (vägg, över- och sidoljus)</td><td>5:221</td></tr></table> <p>*) godkänd som alternativ till dörr i klass EI 30</p>	Brandteknisk klass A 30 (dörr med spröjs eller mittband)*	5:6214	Brandteknisk klass EI 30 (dörr utan spröjs eller mittband)	5:221	Brandteknisk klass EI 30 (vägg, över- och sidoljus)	5:221
Brandteknisk klass A 30 (dörr med spröjs eller mittband)*	5:6214						
Brandteknisk klass EI 30 (dörr utan spröjs eller mittband)	5:221						
Brandteknisk klass EI 30 (vägg, över- och sidoljus)	5:221						
Tillhörande handlingar	–						
Kontroll	Tillverkningskontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar ingående i avtal mellan tillverkare av det typgodkända partiet och ackrediterat kontrollorgan. Se rubriken Tillverkare.						

Kontroll (forts.) Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkning skall ske hos tillverkare, godkända av Stålprofil AB, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egen-skapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL.

Märkning Produkterna skall hos tillverkaren förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Information om tillverkaren

Tillverkarens namn, tillverkningsort och beslutsnummer

Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Kontrollorgan

+
SP SITAC 1002
t.ex. **SP 35000**
4295/88
A 30/EI 30
nr/datum
enligt kontrollavtal

Bedömningsunderlag Rapport nr 846000.14/96.514, 250000.20/93.3329 och 22N005.23 från Norges Branntekniske Laboratorium (SINTEF NBL). Rapport 88R10083, 89R10128A, 89R10251B och P303862B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Rapport 3151/2863 från IBMB. Rapport 4951668 från WHI. Rapport PG11221 från DBI. Ritningar enligt förteckning nr 4-4640, senast daterad 2009-06-26. Tillverkningsinstruktioner enligt dokument nr 4-4679, senast daterat 2009-06-26.

Kommentarer Tillhörande handlingar skall kompletteras med särskilda ritningar för varje aktuellt byggnadsobjekt.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-04-16 och projektnummer P902937.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2014-06-30

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

A blue ink signature of Johan Åkesson.

Johan Åkesson

A blue ink signature of Per Adolfsson.

Per Adolfsson