

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 4294/88

enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SYSTEM SP 35000 och SP 95000 – E 30 / E 60 Glasat vägg-, fönster- och dörrparti

Innehavare	Stålprofil AB, Box 37, 447 22 Vårgårda Tel: 0322-62 50 60, Fax: 0322-62 18 68 E-post: info@stalprofil.se, Hemsida: www.stalprofil.se, Organisationsnr: 556303-4346
Produkt	SYSTEM SP 35000 / SP 95000, glasat vägg-, fönster- och dörrparti av stål / rostfritt stål, max storlek B×H vägg 10000×3450 mm, dörr 2500×2645 mm, E 30 / E 60. SYSTEM SP 35000 / SP 95000, glasat väggparti av stål / rostfritt stål, max storlek B×H vägg 10000×4000 mm, E 60. I systemet ingår även profiler enligt system SP 76500, SP 976500 och SP 79000, SP 979000 (typgodkännandebevis nr 1947/89), max. storlek enligt ritning i förteckning nr 4-4643, senast daterad 2009-06-26.
Avsedd användning	Brandavskiljande, raka, glasade vägg-, fönster- och dörrpartier i byggnader.
Handelsnamn	Stålprofil system SP 35000, SP 95000, SP 75000 och SP 975000
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Brandteknisk klass E 30 / E 60 5:22
Tillhörande handlingar	–
Kontroll	Tillverkningskontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar ingående i avtal mellan tillverkare av det typgodkända partiet och ackrediterat kontrollorgan. Se rubriken Tillverkare.

Kontroll (forts.) Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.


Tillverkare Tillverkning skall ske hos tillverkare, godkända av Stålprofil AB, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL.

Märkning Produkterna skall hos tillverkaren förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Information om tillverkaren

Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Kontrollorgan

Tillverkarens namn, tillverkningsort och beslutsnummer


SP SITAC 1002
t.ex. **SP 35000** alt. **SP 95000**
4294/88
E 30 / E 60
nr/datum
enligt kontrollavtal

Bedömningsunderlag Rapport nr 846000.14/96.514 från Norges Branntekniske Laboratorium (SINTEF NBL). Utlåtande nr 87R10229A; 91R12105A och B; 92R12348A och B; P303862B samt P403518 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Rapport nr 04-V-270 från cticm. Rapport nr 12447A från warringtonfiregent. Rapport nr B-A 0701004 och B-A 0701008 från ifts.
Ritningar enligt förteckning nr 4-4637, senast daterad 2009-06-26.
Tillverkningsinstruktioner enligt dokument nr 4-4679, senast daterat 2009-06-26.

Kommentarer Tillhörande handlingar skall kompletteras med särskilda ritningar för varje aktuellt byggnadsobjekt.

Profilsystem SP 35000 och SP 95000 uppfyller kraven för inbrottskyddande dörrklasserna 1, 2 och 3 i SS 81 73 45 enligt rapport 96B1,0235 A-rev, B-rev och C-rev från SP. Klasserna ovan gäller under förutsättningar som anges i nämnda rapporter.


Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-04-17 och projektnummer P902936.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2014-06-30

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Per Adolfsson