

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1945/89

enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SYSTEM SP 79000 och SP 979000 – EI 60 Glasat vägg-, fönster- och dörrparti

Innehavare	Stålprofil AB, Box 37, 447 22 Vårgårda Tel: 0322-62 50 60, Fax: 0322-62 18 68 E-post: info@stalprofil.se, Hemsida: www.stalprofil.se, Organisationsnr: 556303-4346
Produkt	SYSTEM SP 79000 / SP 979000, glasat vägg-, fönster- och dörrparti av stål / rostfritt stål, max storlek dörrparti BxH 2500x2645 mm, max storlek väggparti BxH 10000x3450 mm, E 60 / EI 60. SYSTEM SP 79000 / SP 979000, glasat väggparti av stål / rostfritt stål, max storlek BxH 10000x4000 mm, EI 60.
Avsedd användning	Brandavskiljande, raka, glasade vägg-, fönster- och dörrpartier.
Handelsnamn	Stålprofil system SP 79000 och SP 979000
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Brandteknisk klass E 60 / EI 60 5:221
Tillhörande handlingar	–
Kontroll	Tillverkningskontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar ingående i avtal mellan tillverkare av det typgodkända partiet och ackrediterat kontrollorgan. Se rubriken Tillverkare.

Kontroll (forts.) Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkning skall ske hos tillverkare, godkända av Stålprofil AB, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL.

Märkning Produkterna skall hos tillverkaren förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Information om tillverkaren

Boverkets inregistrerade varumärke
 Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
 Produktens typbeteckning
 Typgodkännandets nummer
 Brandteknisk klass
 Klass för inbrottskydd eller skottsäkerhet
 Löpande tillverkningsnummer eller datum
 Kontrollorgan

Tillverkarens namn, tillverkningsort och beslutsnummer


SP SITAC 1002
SP 79000 alt. SP 979000
1945/89
E 60 / EI 60
 t.ex. **Klass 3** eller **FB4NS**
nr/datum
enligt kontrollavtal

Bedömningsunderlag Rapporter nr 846000.14/96.514, 250000.20/93.3329 och 22N005.23 från Norges Branntekniska Laboratorium (SINTEF NBL). Rapporter nr 88R10083A, 89R10128A, 89R10251B, P303862B, P403518, P503894, P503894A och P601210 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Rapport nr WHI-495-1668 från ITS. Rapport nr 12447A från warringtonfiregent. Rapport nr B-A0701005 från IFTS. Tillverkningsinstruktioner enligt dokument 4-4679, senast daterat 2009-06-26.

Ritningar enligt ritningsförteckningar:

Nr	Benämning	Daterad
4-4644	EI 60	2009-06-26
4-4684	EI 60	2009-06-26
4-4666	EI 60 ENV 1627 MK3	2009-06-26
4-4667	EI 60 ENV 1627 MK4	2009-06-26
4-4668	EI 60 EN 1522 FB4	2009-06-26
4-4669	EI 60 EN 1522 FB6	2009-06-26

Kommentarer Tillhörande handlingar skall kompletteras med särskilda ritningar för varje aktuellt byggnadsobjekt.

Profilsystem SP 79000 och SP 979000 uppfyller kraven för inbrottskydd klass 3 och 4 enligt SS-ENV 1627 under de förutsättningar som anges i ritningsförteckningar 4-4666 och 4-4667.

Profilsystem SP 79000 och SP 979000 uppfyller kraven för skottsäkerhetsklasser FB4NS och FB6NS enligt SS-EN 1522 under de förutsättningar som anges i ritningsförteckningar 4-4668 och 4-4669.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-04-17 och projektnummer P902929.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2014-06-30

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Per Adolfsson