


TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0446/02

enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SYSTEM SP 6000, SP 96000, SP 60000 och SP 960000 Glasat fasadparti

Innehavare	Stålprofil AB, Box 37, 447 22 Vårgårda Tel: 0322-62 50 60, Fax: 0322-62 18 68 E-post: info@stalprofil.se, Hemsida: www.stalprofil.se, Organisationsnr: 556303-4346
Produkt	SYSTEM SP 6000 / SP 96000 och SP 60000 / SP 960000, glasat fasadparti i stål / rostfritt stål, max storlek fasadparti BxH 10000x3000 mm, SP 6000, SP 96000, EI 15/E 30, SP 60000, SP 960000, E 15 / EI 15.
Avsedd användning	Brandavskiljande, raka, glasade fasadpartier.
Handelsnamn	Stålprofil system SP 6000, SP 96000, SP 60000 och SP 960000
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Brandteknisk klass (SP 6000/SP 96000) E 30 / EI 15 5:22 Brandteknisk klass (SP 60000/SP 960000) E 15 / EI 15 5:22
Tillhörande handlingar	—
Kontroll	Tillverkningskontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar ingående i avtal mellan tillverkare av det typgodkända partiet och ackrediterat kontrollorgan. Se rubriken Tillverkare. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Tillverkare** Tillverkning skall ske hos tillverkare, godkända av Stålprofil AB, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL.
- Märkning** Produkterna skall hos tillverkaren förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:
- | Information om tillverkaren | Tillverkarens namn, tillverkningsort och beslutsnummer |
|---|---|
| Boverkets inregistrerade varumärke |  |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Produktens typbeteckning | t.ex. SP 6000 |
| Typgodkännandets nummer | 0446/02 |
| Brandteknisk klass | t.ex. E 30 |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | nr/datum |
| Kontrollorgan | enligt kontrollavtal |
- Bedömningsunderlag** Rapport P005056 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Ritningar enligt förteckning nr 4-4646, senast daterad 2009-06-26.
- Kommentarer** Tillhörande handlingar skall kompletteras med särskilda ritningar för varje aktuellt byggnadsobjekt.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-04-17 och projektnummer P902900.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2014-06-30

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Per Adolfsson